RZUT I-GO PIĘTRA - CZĘŚĆ „A" - 1:100.

SCHEMAT BU

GRZEJNIK | MOC [W] | 8/T1 | 1165

GRZEJNIK | MOC [W] | 9/T1 | 1260

GRZEJNIK | MOC [W] | 12/T1 | 1680

GRZEJNIK | MOC [W] | 11/T1 | 1540

GRZEJNIK | MOC [W] | 9/T1 | 1260

GRZEJNIK | MOC [W] | 12/T1 | 1680

GRZEJNIK | MOC [W] | 14/T1 | 1960

GRZEJNIK | MOC [W] | 14/T1 | 1960

GRZEJNIK | MOC [W] | 2×ϕ50; L=2,0m | 515

GRZEJNIK | MOC [W] | 12/T1 | 1680

101 | GAB. EKG. | 28,9 H/m³ | 21,00

102 | GAB. LEK. | 30,5 H/m³ | 16,90

103 | GAB. LEK. | 26,5 H/m³ | 11,70

104 | GAB. LEK. | 31,9 H/m³ | 13,00

105 | GAB. LEK. | 30,8 H/m³ | 13,00

106 | SOBOCKA | 31,3 H/m³

107 | HALL | 43,8 H/m³ | 25,20

108 | H.C. | 40,3 H/m³ | 3,74

109 | G. LEK. | 30,3 H/m³ | 5,50

110 | G. LEK. | 36,1 H/m³ | 13,00

111 | GAB OKULIST. | 29,0 H/m³ | 21,00

112 | 24,4 H/m³

113 | G. LEK. | 36,1 H/m³ | 13,00

114 | 33,0 H/m³ | 16,60

115 | 23,3 H/m³

116 | H.C. | 27,4 H/m³ | 1,65

117 | OPTYK | 22,5 H/m³

118 | HALL | 27,9 H/m³ | 23,91

119 | ORZECKS. | 208,7 H/m³ | 2,7

120 | H.C. | 29,9 | 2,98

121 | 1,00

122 | 33,0 H/m³

H_{IP} = 2,98 m

KORYTARZ

MAGAZYN.

GRZEJNIK | MOC [W] | 14/T1 | 1960

GRZEJNIK | MOC [W] | 1×ϕ32; L=1,5m | 135

GRZEJNIK | MOC [W] | 13/T1 | 1820

GRZEJNIK | MOC [W] | 6/T1 | 870

GRZEJNIK | MOC [W] | 10/T1 | 1400

GRZEJNIK | MOC [W] | 10/T1 | 1400

GRZEJNIK | MOC [W] | 10/T1 | 1400

GRZEJNIK | MOC [W] | 11/T1 | 1540

GRZEJNIK | MOC [W] | 13/T1 | 1820

GRZEJNIK | MOC [W] | 17/T1 | 2380

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I

— INWENTARYZACJA C.C

RZUT I PIĘTRA - CZĘ

PRZYCHODNIA PRZYSZ

BARLINEK UL. SZPITA

MGR INŻ.

N. SZYNCZAK

Załącznik Nr 1