



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW			
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Uwagi
1	Podstawa studni monolitycznej o przekroju prostokąta 3440mmx2300mm hw=2520mm s=180mm z kinetą	1 szt.	
2	Przykrywa studni monolitycznej o przekroju prostokąta 3800mmx2660mm h=180mm otwór Ø600	1 szt.	
3	Właz żeliwny klasy D400, DN600mm	2 szt.	
4	Stopnie żłazowe pokryte tworzywem sztucznym	16 szt.	
5	Podbudowa z betonu C12/15	2,3 m <sup>3</sup>	
6	Podsypka z piasku zageszczonego	2,3 m <sup>3</sup>	
7	Włot rura DN800	2 szt.	
8	Przejście szczelne do rury DN800	2 szt.	
11	Otwór wylotowy 1200x800	1 szt.	
12	Ogrodzenie łańcuchowe zdejmowane	–	
13	Płyty jomb na geowłókninie nachylenie skarpy 1:1	–	
14	Wywietrznik dachowy PVCØ160 na podstawie dachowej Ø160	2 szt.	

<b>P.U.P.I. PLAN</b> ul. Browarna 1 65–823 Zielona Góra tel. 068 451 8430 / 068 327 2005				
<b>INWESTOR:</b>	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO–KANALIZACYJNE "Płonia" Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74–320 Barlinek tel. 095–746–2100			
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIE:</b>	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO–ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK I MOSTKOWO, GM. BARLINEK			
<b>ZADANIE:</b>	NR 2 – ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA BARLINEK			
<b>OBIEKT:</b>	Zad. 2.5 – INSTALACJA SEPARATORÓW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA I REMONT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku			
<b>LOKALIZACJA:</b>	74–320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA			
<b>BRANŻA:</b>	Projektował:	PODPIS:	Projektował:	PODPIS:
SANITARNA	mgr inż. Paweł Winturski upr. nr LBS/0063/POOS/09			
<b>BRANŻA:</b>	Opracował:		Opracował:	
SANITARNA	mgr inż. Grzegorz Zaborowski		mgr inż. Grzegorz Machel	
SANITARNA				
<b>STADIUM:</b>	PROJEKT WYKONAWCZY	<b>DATA:</b>	LISTOPAD 2012	SKALA 1:50
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> KOMORA WLOTOWA PROSTOKĄTNA PREFABRYKOWANA 3440x2300				<b>RYS. NR:</b> <b>S-13</b>