



Beton: C25/30 wodoszczelny
Stal: A-IIIIN
A-0 (Ø6)

ZESTAWIENIE GABIONÓW

Lp	GABION (wymiar btxhxl mm)	ILOŚĆ (szt.)
1	1000x1000x4000	6
2	1000x500x4000	1
3	1000x500x3000	2
4	1000x500x2000	2
5	500x500x1500	2

UWAGI:
- wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie,
- podano zewnętrzne wymiary zbrojenia,
- od strony gruntu powierzchnię betonu zabezpieczyć poprzez
nałożenie bezrozpuszczalnikowej grubowarstwowej bitumicznej
izolacji powłokowej,
- stosować środki uplastyczniające i uszczelniające do betonu,
- styk komory wylotowej i koryta wlotowego uszczelnić na całej
długości taśmami bentonitowymi,
- otulina zbrojenia od str. gruntu 50mm pozostałe 30mm.

P.U.P.I. PLAN ul. Browarna 1 65-823 Zielona Góra tel. 068 451 8430 / 068 327 2005				
INWESTOR:	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "Pionier" Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek tel. 095 746-2100			
PRZEDSIĘWZIĘCIE:	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK I MOSTKOWO, GM. BARLINEK			
ZADANIE:	NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA BARLINEK			
OBIEKT:	Zad. 2.5 - INSTALACJA SEPARATORÓW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA I REMONT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku			
LOKALIZACJA:	74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA			
BRANŻA:	Projektował:	PODPIS:	Sprawdził:	PODPIS:
KONSTRUKCYJNA	mgr inż. E. Arnold Drynkarn upr. nr 3902/23			
BRANŻA:	Opracował:	PODPIS:	Opracował:	
KONSTRUKCYJNA	mgr inż. Paweł Płutowski			
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA:	CZERWIEC 2013	SKALA: 1:25
NAZWA RYSUNKU:	NIECKA WYPADOWA I KORYTO WLOTOWE DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO - RZUT I PRZĘKRÓJE			RYS. NR: K-1