

Przykładowe oprawy ledowe – lub równoważne o nie gorszych parametrach i jakości wykonania

A- oprawa CO1 LED 50W IP65
B- QR 13W LED
C- oprawa BASE LED IP44 15W
D- oprawa BASE LED IP44 25W
E –oprawa MODERNA 2N 47W
K- oprawa S 6000 LED 22W
Ew – oprawa VERSO VDN LED
Aw – oprawa MONITOR 1 IP65 LED-HO-N
UWAGA: PONIEWAŻ OPRAWY AWARYJNE LEDOWE NIE POSIADAJĄ ATESTU NALEŻY PRZY OPRAWACH Z OZNACZENIEM „Aw" ZAMONTOWAĆ OPRAWY PODSTAWOWE I DODATKOWO OPRAWY AWARYJNE

CZ.R.-czujka ruchu
Oświetlenie-YDYp3,4x1,5/750V
Gniazda 230V-YDYp3x2,5/750V
OB1 , OB2 itd. - numer obwodu gniazd 230V
Z1 , Z2 – zestaw 2x gn.230V + gn.400V , 16A
P.Poż.- główny wyłącznik pożarowy
Br – zasilanie bramy
K – gniazdo komputerowe 2xRJ45

OBIEKT	Budowa świetlicy wiejskiej w Lutówku – dz. nr 275					
INWESTOR	Gmina Barlinek ul. Niepodległości					
NAZWA RYSUNKU	Instalacje elektryczne – oświetlenie i gniazda parteru					
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Józefowicz	Upr. 10/94/Gw		Skala :	Data: 11.2017	Nr.rys 1
SPRAWDZAJĄCY	mgr. inż. Rafał Frieske	Upr. LBS/0010/POOE/06				