

Barlinek, dn. 10.11.2016 r.

SAN-TECHNIKA
Jolanta Skowron
ul. Kręta 11A
74-320 Barlinek

W odpowiedzi na wniosek projektanta z dnia 28.10.2016 r. (L. dz. 13721, data wpływu 02.11.2016 r.) informuję, że pozytywnie opiniuję i uzgadniam przedstawiony projekt inwestycji na terenie Starego Tartaku wraz z zagospodarowaniem terenu pod kątem architektury krajobrazu i zieleni z następującymi zastrzeżeniami:

1. nie należy projektować posadzenia dwóch drzew między punktami St10 a St11 kanalizacji tłocznej;
2. nie należy projektować posadzenia drzewa na punkcie St6 kanalizacji tłocznej;
3. nie należy projektować posadzenia drzewa w pobliżu wpustu Wp8;
4. należy zmniejszyć gęstość projektowanych do posadzenia drzew w obszarze parkingu, w szczególności drzewa nie mogą przesłaniać lamp, jak to ma miejsce w przypadku lamp SO/1/21.1/L3, SO/1/15.2/L1, SO/1/15.3/L2, SO/1/15.4/L3 i SO/1/15.5/L1.

Jednocześnie wyrażam zgodę na lokalizację projektowanych przewodów wraz z uzbrojeniem i zielenią (z powyższymi zastrzeżeniami) na działkach 246/24, 243/33, 243/35, 243/36, 243/29, 243/28, 243/26, 243/23, 243/31, 243/38, 243/37, 243/12, 243/17, 244, 224/2, 246/23, 250/7, 250/10 obr. 2 Barlinek.

Zup. BURMISTRZA
Krzysztof Paszek
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

