

GKN.6630.103.2016

ODPIS PROTOKOŁU NR 103/2016

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Podstawa prawna: art. Nr 28b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (DZ.U.2015.520 ze zm.), Zarządzenie nr 43/2014 Starosty Myśliborskiego z dnia 20 sierpnia 2014r.

Naradę przeprowadzono: 23-11-2016r. i 14-12-2016r.

Na wniosek: Jolanta Skowron SAN Technika, ul. Kreta 11a, 74-320 Barlinek

Przewodniczący: Ewa Kucharska


Przedmiot narady: **sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej (grawitacyjnej i tłocznej), sieć elektroenergetyczna, kanalizacja kablowa (teletechniczna) oraz przyłącza wodociągowe (2szt.) i kanalizacji sanitarnej (1szt.)**

Lokalizacja obiektu: **Barlinek, ul. Jeziorna, Gorzowska, obręb nr 2, dz. nr 246/24, 243/33, 243/35, 243/36, 243/28, 243/26, 243/23, 243/31, 243/38, 243/37, 243/12, 243/17, 244, 224/2, 224/1, 245/1, 246/13, 424, 246/23, 250/7, 250/10, 243/10.**

Uczestnicy narady:

| L.p. | Nazwa instytucji | Imię i nazwisko (podpis) | Stanowisko(uwagi) w sprawie dokumentacji projektowej |
|------|--|--|--|
| 1. | Orange Polska S.A. Al. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin | Tomasz Podkowski Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury | 1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska prace w strefie sieci telekomunikacyjnej (wystąpić o nadzór) min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, załączając uzgodnienie. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekondzor . Pismo należy kierować na poniższy adres: ORANGE POLSKA S.A. Obsługa Techniczna Klienta w Szczecinie Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin e-mail: DISU.RNWUUiISzcz@orange.com 2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika |

Gorzów Wlkp., 2016-12-14



Starosta Myśliborski
ul. Spokojna 22
74-300 Myślibórz

Narada koordynacyjna z dnia 2016-12-14

Następujące projekty uzgodniono bez uwag:

- 121/2016 Myślibórz, ul. Szarych Szeregów –projekt elektroenergetycznej linii kablowej z przyłączem

Następujące projekty uzgodniono z uwagami:

- 103/2016 Barlinek, ul. Jeziorna, Gorzowska dz. nr 205,587- projekt sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna, kanalizacja kablowa teletechniczna oraz przyłącza; wodociągowe (2szt.), kanalizacyjne (1szt.)
- 118/2016 Dębno, ul. I Armii - projekt przyłącza gazowego n/c (zmiana trasy);
 1. Przekazać plac budowy z udziałem Multimedia Polska SA Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 691 767 318
 2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Multimedia Polska prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności (kable światłowodowe).
 3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Multimedia Polska zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
 4. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury Multimedia Polska
 5. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Multimedia Polska, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Multimedia Polska. Nadzór nad pracami prowadzi Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 691 767 318
 6. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami Multimedia Polska zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonywanych prac.
 7. Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami Multimedia Polska, można usunąć po uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wyłączny koszt Inwestora.
 8. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawiane na wyłączny koszt Inwestora
 9. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Multimedia Polska Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 691 767 318 , celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Multimedia Polska.

MULTIMEDIA POLSKA S.A.
Dział Centralnego Dyspozytora i Ewidencji Sieci
Z-ca Koordynatora DCD/ES
Paweł Kowalczeński
PKowalczeński@multimedia.pl
Tel. 691 767 627

Dokument podpisany
przez Paweł
Kowalczeński
Data: 2016.12.14
12:56:15 CET