



LEGENDA

----- instalacja chłodu z rur ścielonych łączonych przez

----- zaciskanie prowadzona po dachu

UWAGI:

Zasilenie wodą lodową z glikolem 35%.

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyższych punktach.

Przewody poziome prowadzić ze spodem 0,2%

Przewody na dachu poza izolacją termiczną muszą być zabezpieczone dodatkową warstwą ochronną przed płokami z blochy aluminiowej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Naczynie wzbiorcze umieszczone na dachu należy zabezpieczyć przed warunkami zewnętrznymi według zaleceń producenta.

MXL4 Sp. z o.o. Sp. kom. Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A 70-342 Szczecin tel/fax 91 4884 364 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com	
PROJEKTOWAL mgr inż. Krzysztof Imbra	PODS mgr inż. Grzegorz Kępcman
SPRACOWAL mgr inż. 71/Sz/2002	PODS mgr inż. 71/Sz/2002
NADZEA I KONTROLA OBIEKTU BUDOWANEGO PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POŁON BARLINEK Z SIĘDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU	
BRANŻA SANITARNA	
STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY	DATA III.2016
TYTUŁ RYSUNKU RZUT DACHU (FRAGMENT) - INSTALACJA CHŁODU	
NR RYSUNKU S20	SKALA 1:100