

LEGENDA

- —projektowana instalacja ciepła technologicznego z rur stalowych
- Ct1 —pion ciepła technologicznego
- —nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej
- 34,00 % DN32 —wielofunkcyjny zawór regulacyjno-równoważący o charakterystyce regulacyjnej niezależnej od ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali. nastawa/ średnica
- —zawór odcinający

UWAGA

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyższych punktach.
Przed każdym odpowietrzeniem należy zamontować zawór odcinający
Należy zachować minimalny przepływ przez nagrzewnice znajdujące się na dachu budynku w chwilach przestoju w celu przeciwdziałania jej jej zamarznięciu (minimalne napięcie 2V).
Instalację c.t. prowadzoną na dachu budynku należy zabezpieczyć kablami grzewczymi podłączonymi do zasilania rezerwowego.
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PODŁĄCZENIA NAGRZEWNIC I ZAWORÓW W CENTRALACH KLIMATYZACYJNYCH



MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Krzysztof Imbra
Nr uprawnień 71/Sz/2002

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Grzegorz Kecman
Nr uprawnień 77/Sz/2002

OPRACOWAŁ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

BRANŻA
SANITARNA

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: III.2016

TYTUŁ RYSUNKU
ROZWINIĘCIE C.T.

NR RYSUNKU: S19
SKALA: 1:100