

3.	PSG Sp. z o.o. Oddział ZG Szczecin Gazownia w Choszczynie	Krzysztof Woźniak Kierownik Gazownia w Choszczynie	Uzgodniono z uwagami: 1. Skrzyżowanie z siecią gazową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ.U. z 2013r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić Gazownię w Choszczynie, ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno, tel. 95 736 56 90, faks 95 765 00 54.
4.	ENEA” Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno ul. Gorzowska 3 74-400 Dębno	Marek Cichoń Kierownik Sekcji Utrzymania ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. RD Dębno	Kable występują według namiaru geodezyjnego, w miejscu występowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zachowaniem odległości wg PN-76/E-05125, rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w PE Barlinek.
5.	Multimedia Polska S.A. w Gorzowie Wlkp. Biuro Regionu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 51	Paweł Kowalczewski Z-ca Koordynatora DCDiES Dział Centralnego Dyspozytora i Ewidencji Sieci Departamentu Utrzymania i Eksploatacji Sieci Pion Techniczny	Uzgodniono bez uwag.
6.	Urząd Miejski w Barlinku		

Nie stawili się – lp. : 2, 6.

Wydział GKN (uwagi, informacje):

- integralną częścią mapy na której sporządzono plan zagospodarowania jest karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika), identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.3210.2016.1263 z dnia 09-11-2016r.
- ilość planów zagospodarowania: 1 (2egz.)
- zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej: pismo z dnia 2017-07-05, znak GKN.6631.20.2017.WŚ

Sposób prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów i za pomocą środków komunikacji elektronicznej .

Z up. Starosty

Ewa Kucharska
 Przewodniczący narad koordynacyjnych