

L.dz.: 1949/2016

Barlinek dn., 21.09.2016 r.



*[Handwritten signature]*  
29.09.16  
*[Handwritten signature]*

**Gmina Barlinek**  
**ul. Niepodległości 20**  
**74-320 Barlinek**

W odpowiedzi na pismo znak RGPI.III.7013.1.2016 z dnia 08.09.2016 r. wydajemy następujące warunki techniczne podłączenia istniejącej kaplicy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:

**I. Przyłącze wodociągowe:**

1. **Miejsce włączenia:** projektowana sieć wodociągowa Ø 125 mm usytuowana na dz. nr 243/17 zaznaczona na rys. nr 1 kolorem niebieskim.
2. **Dla potrzeb zaopatrzenia w wodę istniejące kaplicy cmentarnej należy zaprojektować**
  - a) Włączenie poprzez zabudowę typowej nawierтки wodociągowej wraz ze skrzynką uliczną
  - b) Rurociąg z rur PEHD o średnicy nie mniejszej niż 32 mm
  - c) Głębokość ułożenia: 1,5 m
  - d) **Trasa przyłącza:** przyłącze prowadzić od miejsca włączenia prowadzić po działce 243/17 następnie po dz. nr 246/22 pomiędzy budynkiem garażowym na dz. nr 246/22 a granicą dz. nr 249. Sugerowaną trasę wskazano na rys. nr 1 kolorem niebieskim.
  - e) Studnię wodomierzową zlokalizowaną bezpośrednio za granicą na działce 250/2, przystosowaną do warunków zimowych, wyposażoną w konsolę do montażu wodomierza w poziomie. Wodomierz w studni zamontuje na własny koszt dostawca wody. Schemat wyposażenia studni wodomierzowej wskazano na rys. nr 2 stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Do obowiązków inwestora należy ochrona wodomierza przed uszkodzeniem lub kradzieżą
  - f) W projekcie przewidzieć montaż wodomierza Ø 20 mm
3. W celu ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych, należy zaprojektować niezbędne, zgodne z normą PN-B-01706/Az: 1999 „Urządzenia zabezpieczające”, instalując je za wodomierzem głównym.

**II. Przyłącze kanalizacji sanitarnej**

1. **Miejsce włączenia:** istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej usytuowana na dz. nr 246/22 obręb 2 Barlinek. Punkt włączenia studnia S1 o rzędnych T-61,13 i K-58,89 oznaczona na rys. nr 2 kolorem pomarańczowym
2. **Dla potrzeb odprowadzania ścieków z istniejącej kaplicy cmentarnej zaprojektować**
  - a) Rurociąg z rur PVC o strukturze litej o średnicy nie mniejszej niż 160 mm bez studni pośrednich pomiędzy istniejącym budynkiem, a studnią S1
3. Średnice spadki i zagłębienia kanalizacji zgodnie z WTWIOR oraz obowiązującymi normami.

### III. Uwagi ogólne:

1. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.
2. Na budowę przyłączenia przed uzyskaniem zezwolenia na wykonanie robót uzgodnić projekt z PWK Płonia Sp. z o.o. 1 egz. uzgodnionego projektu zatrzymuje PWK w swoim archiwum.
3. Roboty zanikowe przed zasypaniem muszą być odebrane przez PWK Płonia Sp. z o.o.
4. Niniejsze warunki techniczne przyłączenia nie zwalniają Inwestora z postępowania zgodnego z ustawą Prawo Budowlane oraz ustawą o drogach publicznych.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Ryszard Kuroch*

#### Załącznik:

1. Rys. nr 1 - 1 egz.
2. Rys. nr 2 – 1 egz.

#### Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

#### Do wiadomości:





1. Kamieniarstwo Krzysztof Meisinger, ul. Gorzowska 70, 74-320 Barlinek



Rys. nr 1

Załącznik do WTP znak L.dz.: 1949/2016 z dnia 21.09.2016 r.


Legenda:

-  - Podłączana nieruchomość
-  - Miejsce włączenia do sieci wodociągowej
-  - Sugerowana trasa przyłącza wodociągowego
-  - Miejsce włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Kuroch

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE  
„Płonia” Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek  
tel./fax 095 7462 100





Rys. nr 2

Załącznik do WTP znak L.dz.: *1964.1.2016* z dnia *27.09.2016*

Montaż studni wodomierzowej

Legenda:

1. - Pokrywa studni
2. - Korpus z izolacją z poliuretanu
3. - Zawór odcinający
4. - Wodomierz
5. - Zawór odpowietrzający
6. - Konsola ustawiona w poziomie i wypionowana
7. - Płaszcz
8. - Zawór zwrotny antyskażeniowy
9. - Warstwa piasku zagęszczonego o grubości 150 cm

PREZES ZARZADU

*mgr inż. Ryszard Kuroch*

