



1. Kable układać zgodnie z normą PN76/E-05125
2. Ruz < 10oma

	Y	X
E1	3381306,42;5935126,34	
E2	3381306,12;5935126,04	
E3	3381315,03;5935119,16	
E4	3381315,27;5935117,34	
E5	3381309,87;5935110,02	
E6	3381308,87;5935109,68	
E7	3381295,44;5935104,79	
E8	3381293,16;5935101,64	
E9	3381308,87;5935110,54	
E10	3381319,95;5935101,53	
E11	3381321,16;5935101,64	

TEMAT		PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA		USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. BARABARA GARNICA	
Adres		74-320 BARLINEK ul SZPITALNA 4 DZ GEO 565/5		71-771 SZCZECIN UL SŁOWACKA 11a/4	
Inwestor		PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ Sp.z o.o. 74-320 BARLINEK ul SZPITALNA 4			
Tytuł rysunku		PLAN PRZYŁĄCZA KABLOWEGO		Foza PB-W	
	Imię i nazwisko	uprawnienia	podpis	skala	Nr rys.
Projektant	Sz. Smotrycki	37/Sz/74		1:500	1
Sprawdził	mgr inż. Z. Rzewuski	206/Sz/76		Data	
Branda	ELEKTRYCZNA			07.2006r	