

UWAGI

1. Instalację elektryczną wykonać przewodami kabelkowymi YDY, YDYp
   - z osprzetem szczelnym pt w pomieszczeniach sanitarnych , przy aneksach kuchennych garazach i na zewnatrz budynku
   - z osprzetem melaminowym pt w pozostałych pomieszczeniach
2. Gniazda wtykowe instalowac na wys:
   - 1.5m w pomieszczeniach sanitarnych
   - 1,0m przy aneksach kuchennych , garazach węzle cieplnym
   - 0.2m w pozostałych pomieszczeniach mieszkalnych
3. Połączenia wyrównawcze przewodem LY6 w RVS
4. Typy proponowanych opraw wg pkt III opisu

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

RZUT PIĘTRA 1:100

TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA			USŁUGI PROJEKTOWE mgr inz arch. BARABARA GARNCARZ 71-771 SZCZECIN UL. SŁOWACKA 11a/4	
Adres	74-320 BARLINEK ul SZPITALNA 4 OZ GEOD 565/5				
Inwestor	PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp.z.o.o. 74-320 BARLINEK ul SZPITALNA 4				
Tresc rysunku	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			Faza PB-W	
	imie i nazwisko	uprawnienia	podpis	skala	Nr rys
Projektant	Sz. Smotrycki	37/Sz/74		1:100	10
Sprawdził	mgr inz Z. Rzewuski	206/Sz/76		Data 07.2006r	
Branza	ELEKTRYCZNA				