

OZNACZENIA

——— Zwód z preta stalowego DFe/ZN10
---------- Uziom otokowy z płaskownika stalowego Fe/ZN30x4
⌀ Zacisk kontrolny
⊏ = = = = = ⊐ Rura osłonoiwa DVK75
Ruz< 10oma

RZUT DACHU 1:100

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA			USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż arch. BARBARA GARNCARZ 71-771 SZCZECIN UL SŁOWACKA 11a/4	
Adres	74-320 BARLINEK ul SZPITALNA 4 DZ GEOD 565/5				
Inwstor	PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp.z.o.o. 74-320 BARLINEK ul SZPITALNA 4				
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ			Faza PB-W	
	Imie I nazwisko	uprawnienia	podpis	skala	Nr rys
Projektant	Sz. Smotrycki	37/Sz/74			11
Sprawdził	mgr inz Z. Rzewuski	206/Sz/76		Data 07.2006r	
Branza	ELEKTRYCZNA				