TG

Budynek Gminnego Centrum Ratownictwa

Pi=71,2kW
Pszcz=32,0kW



SPP*

na granicy działki 563



TG

RNW4x24



UWAGI

1. System sieciowy :
   - zasilanie TN-C , - instalacja odbiorcza TN-S
2. Dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku szybkie wyłączenie realizowane wyłącznikami :
   - nadprądowymi i różnicowo-prądowymi
   norma (PN-IEC 60364-4-47
   PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-43)
3. Osprzęt przedlicznikowy przystosować do plombowania
4. Szafka pomiarowa SPP w obudowie izolacyjnej (estradurowej wolnostojąca na fundamencie prefabrykowanym
5. Tablica TG wnękowa

* Przyłącze i SPP ujęte projektem ENEA

SCHEMAT TABLICY TG

TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA			USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż arch. BARABARA GARNCARZ 71-771 SZCZECIN UL. SŁOWACKA 11a/4	
Adres	74-320 BARLINEK ul SZPITALNA 4 DZ GEOD 565/5				
Inwestor	PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp.z.o.o. 74-320 BARLINEK ul SZPITALNA 4				
Treść rysunku	SCHEMAT TABLICY TG			Faza PB-W	
	Imię i nazwisko	uprawnienia	podpis	skala	Nr rys
Projektant	Sz. Smotrycki	37/Sz/74			2
Sprawdził	mgr inż Z. Rzewuski	206/Sz/76		Data 07.2006r	
Branża	ELEKTRYCZNA				