

# Usługi Projektowe

## mgr inż. arch. BARBARA GARNCARZ

71-771 Szczecin ☐ ul. Słowacka 11a/4 ☐ tel. (091) 42-68-223

**GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA**  
**74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4**

### **PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA** **GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA**

**PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY**  
**WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE**  
**WOD-KAN I C.W.**

Niniejszy PROJEKT BUDOWLANY  
stanowi załącznik Nr 6

o POZWOLENIA NA BUDOWĘ Nr 418/2006

z dnia 23.10.2006 znak: AAB.7351-318/06

Wydziału Powiatowego w MYŚLIBORZU

Wydział Administracji  
Architektoniczno-Budowlanej  
ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz

tel./fax 095 747 34 32

z up. Starosty

*Teresa Bakalarczyk*  
Naczelnik Wydziału Administracji  
Architektoniczno-Budowlanej

**INWESTOR:**

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.**  
**74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4**

**PROJEKTANCI:**

techn. Zofia Olifirowicz  
nr upr. 33/Sz/74

*Zofia Olifirowicz*

**SPRAWDZAJĄCY:**

mgr inż. Magdalena Sukiennik  
nr upr. 65/Sz/90

*Magdalena Sukiennik*

**Oświadczenie: wyżej podpisani potwierdzają, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**

sierpień 2006 r.

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

Strona tytułowa.

Kserokopia uprawnień budowlanych i Izby Budowlanej projektanta.

Kserokopia uprawnień budowlanych i Izby Budowlanej sprawdzającego.

Opis techniczny.

Część rysunkowa

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Plan zagospodarowania                                                       | 1 : 500     |
| 2. Rzut parteru                                                                | 1 : 50      |
| 3. Rzut piętra                                                                 | 1 : 50      |
| 4. Rozwinięcie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej<br>i deszczowej   | 1 : 100     |
| 5. Rozwinięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej                             | 1 : 100     |
| 6. Profile zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej<br>i deszczowej | 1 : 250/100 |

## OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznych instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminnym Centrum Ratownictwa w Barlinku.

### 1. Informacja ogólna.

#### 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej i ciepłej..

Niniejszy projekt jest integralną częścią całej dokumentacji dla obiektu wymienionego w tytule.

#### 1.2. Podstawa opracowania.

- Umowa zlecenie 1/OSP/2006 z dnia 20.04.2006r.
- Mapa geodezyjna w skali 1 : 500.
- WTP – przyłączy wydane przez Spółkę Wodną PŁONIA – Barlinek pismo L.dz. 826/SWB/2006 z dnia 17.05.2006r.
- Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wody, kanalizacji – opracowany równolegle.
- Projekty budowlane branż towarzyszących : architektury, konstrukcji, wentylacji mechanicznej, c.o. i instalacji elektrycznej.

Wizja lokalna i inwentaryzacja do celów projektowych .

Obowiązujące normy i przepisy.

#### 1.3. Lokalizacja i warunki podłączenia.

Budynek istniejący zlokalizowany na działce numer 565/5 przy ulicy Bocznej w kompleksie przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej , obecnie użytkowany jest jako warsztat naprawczy.

Obiekt posiada instalację wodociągową oraz kanalizację deszczową, zbierającą wody opadowe z dachu.



Instalacja wodociągowa zostanie zdemontowana, a jej odprowadzenie zakorkowane.

Kanalizację deszczową wykorzystuje się z nowym podłączeniem do kanału deszczowego ulicznego.

W obecnym opracowaniu zaopatrzenie w wodę z wodociągu Dn80mm w ulicy Bocznej.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanału Dn300mm w ulicy Bocznej.

Odprowadzenie ścieków deszczowych zawierających związki węglowodorów po ich oczyszczeniu do kanału deszczowego Dn200mm w ulicy Bocznej.

#### 1.4.Charakterystyka obiektu.

Budynek pochodzi z lat 60-tych XX wieku. Obiekt dwukondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukcji słupowej z dźwigarami żelbetowymi. Dach płaski z prefabrykatów żelbetowych kryty papą. Aktualnie budynek przeznaczony jest na Gminne Centrum Ratownictwa w zakresie medycznej i ochrony p-poż.

Powierzchnia działki – 2227m<sup>2</sup>

Powierzchnia zabudowy – 410,50m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń – 562,63m<sup>2</sup>

Kubatura całkowita – 3325m<sup>3</sup>

#### 1.5.Zapotrzebowanie wody.

Przyjęto z obliczeń wewnętrznej instalacji wod-kan :

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| - dobowe                                              | $Q_d = 1,71\text{m}^3/\text{d}$                 |
| - godzinowe max                                       | $Q_n = 299\text{dm}^3/\text{h}$                 |
| - przepływ sekundowy maksymalny wody użytkowej        | $q_{\text{sek max}} = 1,01\text{dm}^3/\text{s}$ |
| - przepływ sekundowy max wody p-poż                   | $q_{\text{sek max}} = 2,1\text{dm}^3/\text{s}$  |
| - przepływ sekundowy przy poborze p-poż               | $q_{\text{sek}} = 10,0\text{dm}^3/\text{s}$     |
| - przepływ godzinowy max dla wodomierza               | $Q_{h\text{max}} = 36\text{m}^3/\text{h}$       |
| - ilość ścieków sanitarnych – jak woda zimna użytkowa | $Q_d = 1,71\text{m}^3/\text{d}$                 |
|                                                       | $Q_{h\text{sr.}} = 0,299\text{m}^3/\text{h}$    |

## 2. Opis rozwiązania projektowego.

### 2.1. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur PVC szarych, kielichowych uszczelnionych pierścieniami gumowymi. Przewody rozdzielcze (poziomy) montowane będą pod posadzką parteru, ze spadkami zapewniającymi prawidłową prędkość przepływu.

Przyjęty układ zapewnia możliwość udrożnienia po przez rewizje zamontowane na pionach nad posadzką parteru. Piony będą obudowane według projektu architektury. W obudowie zapewnić dostęp do czyszczaków (rewizji). Odpowietrzenie kanalizacji rurami wywiewnymi dostosowanymi do stropodachu krytego papą. Odpływ od przyborów na ściankach budynku w obudowie lub pod glazurą. Odprowadzenie ścieków z przebudowywanego obiektu do sieci miejskiej. Projekt przyłącza opracowanie odrębne równoległe.

#### 2.1.1. Kanalizacja sanitarna zewnętrzna.

Przewody kanalizacji sanitarnej za zewnątrz budynku nazwane w tym opracowaniu (rys. nr 6) jako kanalizacja zewnętrzna stanowią integralną część kanalizacji wewnętrznej.

Kanalizację sanitarną na zewnątrz budynku zaprojektowano z rur PVC-S Dn 160mm klasy 8kN ze ścianką litą. Studzienki rewizyjne przelotowe z kręgów betonowych Dn1200mm (np. firmy BS) lub 1000mm z tworzywa sztucznego (np. firmy Wavin) przykryte włazem ciężkim żebrowanym klasy 400kN (40 ton). Nad rurociągami ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładem magnetycznym łączoną zaciskowo. Przewody w wykopie układać na podsypce piaskowej grubości 20cm z obsypaniem ponad rurę. Wykopy z oszalowaniem i odwiezieniem gruntu oraz przywiezieniem.

### 2.2. Kanalizacja deszczowa.

Zadaniem kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie ścieków z posadzki garażu oraz z powierzchni manewrowej przed budynkiem.

Przewiduje się, że ścieki te będą zawierały będą substancje ropopochodne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.11.2002r. przyjęto urządzenia oczyszczające umożliwiające osiągnięcia wymaganych parametrów odprowadzonych ścieków.



Ścieki z posadzki garażu oraz parkingu zbierane będą po przez odwodnienie liniowe firmy Wavin system Stora-Drain 100 klasy C (250kN).

Krawędzie korytek wykończone kształtownikami z blach ocynkowanej o profilu szerokim. Ruszt z blachy ocynkowanej szczelinowy klasy C.

Do oczyszczenia ścieków z piasku oraz zawiesin ropopochodnych przyjęto urządzenia firmy Hauraton.

Można zastosować innych firm (np. BS lub JPR) odpowiadające przyjętym parametrom.

*Dobór wielkości separatora :*

|                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A – powierzchnia zlewni                                                                    | 1816,5m <sup>2</sup>     |
| q <sub>r</sub> – współczynnik miarodajnego deszczu                                         | 130dm <sup>3</sup> /s/ha |
| W <sub>g</sub> – współczynnik udziału zawiesin                                             | 0,2                      |
| $Q_r + A \times q_r \times W_g = 0,18165 \times 130 \times 0,2 = 4,72\text{dm}^3/\text{s}$ |                          |
| 4,72 = 5 NG – natężenie przepływu                                                          |                          |

Przyjęto żelbetowy separator koalescencyjny bez osadnika z samoczynnym zaworem typ AQUAFIX – K wielkości NG 6.

Powyższe urządzenie gwarantuje, że zgromadzone osady nie zostaną wypłukane w razie bardzo intensywnych opadów.

*Dobór osadnika piasku :*

Ilość osadów – mała

Objętość osadnika  $V = 100 \times \text{NG}$

$V = 100 \times 5 = 500\text{dm}^3$  zgodnie z wytycznymi

$V = 650\text{dm}^3$

Przyjęto osadnik żelbetowy AQUAFIX – S – wielkości 650/NG6.

Kanalizację deszczową zewnętrzną zaprojektowano z rur PVC-S Dn160mm klasy 8kN ze ścianką litą.

Studzienki rewizyjne jak kanalizacji sanitarnej. Układanie przewodów i wykopy jak kanalizacja sanitarna.

Do odwodnienia dachu wykorzystuje się istniejące rury deszczowe włączone do sieci istniejącej przed budynkiem, którą włączono do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Istniejącą studnię oznaczoną symbolem D<sub>7</sub> należy wyremontować dostosowując do nowej nawierzchni, nowe przykrycie oraz dno studni przystosować do odprowadzenia ścieków do projektowanej sieci.

### 2.3.Instalacja wody zimnej.

Wewnętrzną instalację wodociagową zaprojektowano wspólną dla wody użytkowej i p-poż.

Przewody rozdzielcze prowadzone będą na ścianach budynku. Należy je zabezpieczyć przed wykraplaniem otuliną poliuretanową zgodnie z PN-B-02421.

Podejścia do przyborów w tynku lub pod glazurą.

Instalację wodociagową projektuje się z rur trójwarstwowych PE-X/AL/PE-X np. Wavin lub Kisan. Montaż i łączenie przewodów ściśle według instrukcji producenta. Odcinek wodociagu wspólny dla wody użytkowej i p-poż z rur stalowych ocynkowanych łączonych po przez gwintowanie oraz złączki.

Ze względu na dwóch użytkowników przyjęto dwie niezależne gałęzie z oddzielnym opomiarowaniem dostosowanym do rozbioru wody.

Dla Ratownictwa Medycznego będzie to wodomierz JS2,5 – Dn15mm.

Dla OSP wodomierz Flodis C Dn 25mm przepływ  $q = 2,1 \text{ dm}^3/\text{s}$  wody p-poż.

Wodomierze zamontowane będą w pomieszczeniu gospodarczym za zestawem hydroforowym.

Zawory odcinające przed wszystkimi przyborami oraz przed grupami przyborów.

Łączenie baterii umywalkowych i zmywakowych za pomocą zaworów i węży elastycznych.

#### 2.3.1. Zapotrzebowanie wody zimnej użytkowej.

*Dobowe :*

OSP 12 osób                       $60 \text{ dm}^3/\text{osobę}$

RM    4 osoby                       $60 \text{ dm}^3/\text{osobę}$

Sala szkoleniowa 50 osób  $15 \text{ dm}^3/\text{osobę}$

$Q_d = 16 \times 60 + 50 \times 15 = 1710 \text{ dm}^3/\text{dobę}$

*Godzinowe :*

$$Q_{h\max} = \frac{1710 \times 4,2}{24} = 299 \text{ dm}^3/\text{h}$$

*Przepływ sekundowy wg zainstalowanych przyborów :*

$$Q_{\text{sekmax}} = 1.01 \text{ dm}^3/\text{s}$$



### 2.3.2. Instalacja wodociągowa na zewnątrz budynku.

Zgodnie z WTP doprowadzenie wody z wodociągu miejskiego Dn80mm z ulicy Bocznej. Projekt przyłącza opracowanie odrębne równoległe.

Instalacja wodociągowa zwana zewnętrzną stanowi odcinek od studni wodomierzowej do ściany budynku. Na jej trasie zaprojektowano punkt czerpalny dla , Straży Pożarnej którym będzie hydrant nadziemny Dn80mm.

Zewnętrzny wodociąg projektuje się z rur PE klasy 80 odpowiadających PN10.

Przewód od studni do hydrantu De 90 x 8,2mm dalej De 63 x 5,8mm. Wykopy oszalowane z odwiezieniem i przywiezieniem gruntu. Przewód w wykopie układać na podsypce piaskowej grubości 10cm i obsypać ponad rurociąg. Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładem magnetycznym łączoną na zaciski.

### **2.4. Instalacja p-poż.**

Jako zabezpieczenie p-poż przyjęto 2 hydranty Dn25mm z węzłem gumowym długości 30m. Pion hydrantowy zlokalizowano na klatce schodowej z szafkami wnękowymi na każdej kondygnacji.

Pion hydrantowy musi mieć zapewniony stały przepływ wody, który należy wykonać przez podłączenie do zlewu w pomieszczeniu gospodarczym na parterze i na piętrze.

Przewody instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych Dn50mm i 25mm. Przewody niezabudowane zabezpieczyć otuliną poliuretanową.

*Maksymalny przepływ wody p-poż :*

Przyjęto czynne dwa hydranty i 0,15 wody gospodarczej.

$$Q_{\text{sek,max}} = 2 \times 0,15 \times 1,01 = 2,15 \text{ dm}^3/\text{sek}$$

*Maksymalny przepływ dla wodomierza :*

$$Q_{h \text{ max}} = 7,74 \text{ m}^3/\text{h}$$

### **2.5. Zestaw hydroforowy.**

Na podstawie WTP wydanych przez Spółkę Wodną „PŁONIA” w Barlinku, ciśnienie w sieci miejskiej wynosi 0,2 MP czyli 20m sł. w.

Podane ciśnienie jest niewystarczające dla potrzeb projektowanej instalacji wodociągowej.



Potrzebne ciśnienie dla p-poż

Strata ciśnienia przewód De63mm :

$$q = 2,15 \text{ dm}^3/\text{s} \quad L = 25 \text{ m} \quad R = 230 \text{ pa/m}$$

$$RL = 25,0 \times 0,023 \times 1,3 = \underline{\hspace{1cm}} 0,747 \text{ m sł. w}$$

Strata w przyłączy De90mm :

$$q = 2,15 \text{ dm}^3/\text{s} \quad L = 9,0 \text{ m} \quad R = 0,0044 \text{ pa/m}$$

$$RL = 9,0 \times 0,0044 \times 1,3 = \underline{\hspace{1cm}} 0,050 \text{ m sł. w}$$

Strata w węźle pomiarowym :

$$\text{wodomierz + filtr} = 0,7 + 2,0 = 0,7 + 2,0 \quad \underline{\hspace{1cm}} 2,700$$

$$\text{zawór antyskażeniowy 6,0} \quad \underline{\hspace{1cm}} 6,000$$

Strata w instalacji wodociągowej :

$$q = 2,15 \text{ dm}^3/\text{s} \quad \text{Dn50mm} \quad L = 8,0 \text{ m} \quad R = 0,08 \text{ pa/m}$$

$$RL = 8,0 \times 0,08 \times 1,3 = 0,832 \text{ m sł. w}$$

$$q = 1,0 \text{ dm}^3/\text{s} \quad \text{Dn25mm} \quad L = 4,0 \text{ m} \quad R = 0,22 \text{ pa/m}$$

$$RL = 4,0 \times 0,22 \times 1,3 = 1,1 \text{ m sł. w} \quad \underline{\hspace{1cm}} 1,976$$

$$\text{Wodomierz 0,7} \quad \underline{\hspace{1cm}} 0,700$$

$$\text{Wielkość geometryczna H} = \underline{\hspace{1cm}} 7,780$$

$$\text{Ciśnienie wylotowe} \quad \underline{\hspace{1cm}} 20,000$$

$$\Sigma \text{ RAZEM } 39,953 \text{ m sł. w}$$

Potrzebne ciśnienie dla zestawu

ciśnienie w sieci 20,00 m sł. w

$$H_z = 39,953 - 20,0 = 19,95 \text{ m sł. w}$$

Przepływ maksymalny  $Q_{h\max} = 7,74 \text{ m}^3/\text{h}$

Dla powyższych danych przyjęto hydrofor firmy „Grundfos HYDRO-200MS”  
typ 2 CR4-30

$$H = 27 - 14 \text{ m} \quad Q = 2 - 7 \text{ m}^3/\text{h} \quad \text{napięcie } 3 \times 400 \text{ V}$$

$$\text{Rozruch bezpośredni Y/\Delta} \quad \text{Moc Pz} = 0,55 \text{ kW}$$

$$\text{Prąd znamionowy } I_N 3,2 \text{ A}$$

Zespół zamontowany będzie w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Zawory odcinające przed i za urządzeniami. Na obejściu zawór zwrotny.

## 2.6. Instalacja ciepłej wody.

Źródłem przygotowania ciepłej wody będą podgrzewacze elektryczne pojemnościowe lub przepływowe. Przepływowe o najmniejszym poborze mocy zainstalowane będą pod przyborami gdzie pobór ciepłej wody będzie sporadyczny (węzeł cieplny, garaż) RM i na piętrze w kuchni.

Podgrzewacze o pojemności  $10\text{dm}^3$  podumywalkowe w garażu OSP i w pomieszczeniu porządkowym na piętrze.

*Zapotrzebowanie wody ciepłej dla Ratownictwa Medycznego*

4 osoby –  $15\text{dm}^3/\text{osobę}$

$$Q_d = 4 \times 15 \times 1,1 = 66\text{dm}^3/\text{d} \quad \text{przyjmuję } 80\text{dm}^3$$

Podgrzewacz pojemnościowy zamontowany w łazience.

Zawory odcinające i zabezpieczające zgodnie z instrukcją montażu.

*Zapotrzebowanie wody ciepłej dla OSP*

12 osób  $15\text{dm}^3/\text{osobę}$

$$Q_d = 12 \times 15 \times 1,1 = 198\text{dm}^3/\text{d} \quad \text{przyjmuję } 200\text{dm}^3$$

Podgrzewacz pojemnościowy stojący np. firmy Richmond Elektroluks, Biowar.

Zabezpieczenie według instrukcji producenta.

Dla sprawnego działania instalacji ciepłej wody przyjęto wymuszony obieg cyrkulacji pompką np. Grundfos UP15-13B. Przed i za pompką zawory odcinające i zwrotny.

Przewody instalacji ciepłej wody PE-X/AL./PE-X.

Prowadzenie, uzbrojenie, podłączenia z przyborami jak woda zimna.

Zabezpieczenie przed wychłodzeniem pianką poliuretanową grubości 9mm.



### 3. Zestawienie urządzeń i przyborów wg oznaczeń na rysunkach.

| Lp  | Symbol na rys.  | Wyszczególnienie                                                                                                    |     | Ilość |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1.  | KL              | Miska klozetowa z płuczką i sedesem montowane na stelażu ściennym                                                   | kpl | 5     |
| 2.  | U               | Umywalka fajansowa o wymiarach 50x42cm z baterią stojącą, syfonem z PVC zakrytym półpostumentem                     | kpl | 6     |
| 3.  | U <sub>1</sub>  | Umywalka j.w. lecz o wymiarach 27x20                                                                                | kpl | 2     |
| 4.  | U <sub>2</sub>  | Umywalka ze stali nierdzewnej montowanej w blacie szafki, z baterią stojącą syfonem PVC                             | kpl | 1     |
| 5.  | Z               | Zlew prostokątny z blachy emaliowanej z baterią ścienną, syfon PVC Dn50mm zamontowany 0,5m od posadzki              | kpl | 2     |
| 6   | ZL              | Zlewozmywak dwukomorowy z blatem ociekowym ze stali nierdzewnej, baterią stojącą, syfonem PVC                       | kpl | 2     |
| 7.  | N               | Kabina natryskowa prostokątna 808x800mm z syfonem, baterią natryskową z uchwytem ruchomym                           | kpl | 2     |
| 8.  | N <sub>1</sub>  | Kabina natryskowa narożna j.w.                                                                                      | kpl | 1     |
| 9.  | W               | Wpust podłogowy PVC z odpływem Dn50mm                                                                               | szt | 6     |
| 10. | Kr              | Dwa zawory czerpne ze złączką do węża Dn15mm                                                                        | szt | 2     |
| 11. | Kr <sub>1</sub> | J.wyżej lecz jeden zawór                                                                                            | szt | 1     |
| 12. | HO              | Zawór czerpny ze złączką do węża zamontowany w szafce ściennej zewnątrz budynku                                     | szt | 1     |
| 13. | HP              | Hydrant p-poż Dn25mm z węzem gumowym dł. 30m zamontowany w szafce wnekowej                                          | kpl | 2     |
| 14. | PE              | Podgrzewacz ciepłej wody elektryczny podumywalkowy przepływowy mocy 3kWz zaworami odcinającymi, bezpieczeństwa      | szt | 3     |
| 15. | PE1             | Podgrzewacz ciepłej wody pojemnościowy podumywalkowy z zaworami odcinającymi, bezpieczeństwa poj. 10dm <sup>3</sup> | kpl | 2     |
| 16. |                 | Podgrzewacz ciepłej wody montowany na ścianie poj. 80dm <sup>3</sup> zawory odcinający, zwrotny bezpieczeństwa      | kpl | 1     |
| 17. |                 | Podgrzewacz ciepłej wody stojący poj. 200dm <sup>3</sup> uzbrojenie j.w.                                            | kpl | 1     |
| 18. |                 | Pompka cyrkulacyjna Grundfos UP15-13B                                                                               | szt | 1     |
| 19. |                 | Agregat podwyższenia ciśnienia Grundfos HRDRO-2000Ms typ 2CR4-30                                                    | kpl | 1     |

Projektant  
Zofia Olifirowicz