

STAROSTA MYŚLIBORSKI

Myślibórz, dnia 2007-06-08

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

OPINIA NR 166/2007
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: kablowa linia oświetlenia, sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze gazowe

Lokalizacja : Stadion Miejski przy ulicy Sportowej 1 w Barlinku, dz. nr 661, obręb nr 2

Dla: MXL4 ARCHITEKCI

Adres: 70-533 szczecin, ul. Nowy Rynek 7

Inwestor : Gmina Barlinek

Adres: 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20

Jednostka projektowa: MXL4 ARCHITEKCI

Adres: 70-533 szczecin, ul. Nowy Rynek 7

Data zlecenia: 2007-05-21

Znak: -

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2007-05-22

Data posiedzenia: 2007-05-23

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizację obiektu z następującymi uwagami:

1. "ENEA" S. A. Rejon Dystrybucji Dębno - **uzgodniono na warunkach przyłączenia nr RD-II/184/2007 z dnia 27.02.2007 r. oraz z uwagami podanymi na załączniku mapowym.**
2. Telekomunikacja Polska S.A. Oddział Utrzymania Systemów i Urządzeń Dostępowych w Myśliborzu – **uzgodniono z zastrzeżeniem uwag 1-6 wg przekazanego załącznika.**
3. Spółka Wodna „Płonia” w Barlinku - **uzgodniono jak w piśmie nr L.dz. 490/SWB/2007 z dnia 05.03.2007 r.**
4. Zakład Gazowniczy w Szczecinie Centrum Eksploatacji Sieci Gorzów Wlkp. - **uzgodniono na warunkach przyłączenia nr TCE.102-4100-100314/07 z dnia 09.02.2007 r. oraz z uwagą: przebudowę przyłącza gazu zlecić dostawcy gazu.**

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku o którym mowa w par.13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455).

Ponadto zaleca się:


1. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami) – Punkty nr :
2. Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie stanowi pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
3. Zgodę na wejście na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgodę na ewentualną wycinkę drzew uzyskać w odpowiednim Urzędzie Miasta i Gminy.

z up. starosty

inż. Mirosław Lach
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ZAŁĄCZNIK DO ZUDP

1. Przekazać plac budowy z TP S.A. Obszar Eksploatacji w Szczecinie tel. 095 7475881
Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A., zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją Kablową TP S.A.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A., celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.


Maciej Kiciński
imię i nazwisko


095 7475881
tel.

095 7473030
fax.

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem stwierdzam:

Myślibórz, dnia 23.05.2007

PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami


Wiesława Śliwiak