



Ozn.	Nazwa/Typ	Parametry	Ilość	Dostawca
Nk	Nagrzewnica kanatowa typ DH-200/30	P=3kW	1szt.	Venture Industries
Wn	Wentylator kanatowy typ:TD-800/200-LF	Q=665m3/h; Ns=0,085kW	1szt.	Venture Industries
3	Filtr kanatowy DF	D=200mm	1szt.	Venture Industries
4	Kratka wentylacyjna KWK	200x200mm	5szt.	Venture Industries
WK	Wentylator EDM	Q=95m3/h	1szt.	Venture Industries
6	Wpust podłogowy ABS DN50	150x150mm	1szt.	Kessel
7	Nawiertka kanalizacyjna	ø50/160	1szt.	Wavin

Ozn.	Nazwa/Typ	Parametry	Ilość	Dostawca
I	Urządzenie nap. dynamiczne typ:KADDN-800-6/1,6	D=800mm; H=1,5m	1szt.	PTUW EKO-PARTNER
II	Filtr ciśnieniowy typ: KFN-1200-6/1,5	D=1200mm; H=1,5m	2szt.	PTUW EKO-PARTNER
III	Sprężarka typ:AB6/1-380-50	Q=100l/min;p=10bar; Ns=1,5kW	1szt.	PPS Airpol
IV	Dmuchała agregat Robox ES 15/1P	typ:RBS 15FNs=1,5kW Q=96Nm3/hp=300mbar	1szt.	EKOFINN-POL
V	Zbiornik wody czystej	D=2,8m;V=25m3;l=4,64m	1szt.	PRODWOODROL
VI	Pompy hydroforowe typ:	Q=18m3/h;p=60ms\U+0142w. Ns=5,5kW	2szt.	Grundfos
VII	Pompa wody płuczającej typ:	Q=68m3/h;H=6ms\U+0142w. Ns=3,0kW	2szt.	Grundfos
VIII	Zestaw dozujący podchloryn pompa typ:DME 8-10AR	Q=7,5 l/h;p=10bar Ns=0,018kW	1szt.	Grundfos
Os	OSUSZACZ	1,5kW / 230V	1szt.	

TYPY KABLI I PRZEWODÓW WG SCHEMATÓW INSTALACJI

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ "KRENOM" GORZÓV WLKP, UL. WARSKIEGO 69		Stadium	Nr. umowy
Temat: UJECIE I STACJA UZDATNIANIA WODY W m. MOCZYDŁO MOCZYDŁO gm. BARLINEK - DZIAŁKI NR 353/11; 353/8; 353/9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE		PB	
		Branża: ELEKTRYCZNA	
Tytuł rys. PLAN INSTALACJI SIŁY I STEROWANIA		Skala	1:50
		Nr rys.	6
Wykonawcy opracowania		Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Jerzy Kaźmierczak upr.-inst. elektr. w zakresie pełnym	74/77/Gw LBS/IE/2182/81	11/2009
Sprawdził	inż. Lech Miśliński upr.-inst. elektr. w zakresie pełnym	19/77/Gw LBS/IE/2293/81	