

PLYTA MONTAZOWA-1:10

WENTYLATOR Z FILTREM IP54
230V, 50Hz

-1000-

TERMOSTAT SZAFY
5-60st C

ELEWACJA-1:10

-1000-

-1000- -800-
TG RA

PANEL STEROWANIA
Z POTENCJOMETREM

OZNACZENIA SZYLDZIKÓW

OZN.	OBWÓD	ODBIORNIK	TRESC
A	JRC3	POMPA GŁĘBINOWA-PG1	LOKALNE-START-ZDALNE
B	JRC4	POMPA GŁĘBINOWA-PG2	LOKALNE-START-ZDALNE
C	NSA15	SPREZARKA-S1	LOKALNE-START-ZDALNE
D	NSA16	DMUCHAWA-D1	LOKALNE-START-ZDALNE
E	NSA14	POMPA WÓD POPŁUCZNYCH	LOKALNE-START-ZDALNE
F	JRC7	POMPA HYDROFOROWA-P1	LOKALNE-START-ZDALNE
G	JRC8	POMPA HYDROFOROWA-P2	LOKALNE-START-ZDALNE
H	JRC5	POMPA WODY PŁUCZĄCEJ-PP1	LOKALNE-START-ZDALNE
I	JRC6	POMPA WODY PŁUCZĄCEJ-PP2	LOKALNE-START-ZDALNE

UWAGI.

- TABLICE WYKONAC W OBUDOWIE METALOWEJ-IP55
TYPU "ALTIS" 2000x1000x400 FIRMY "LEGRAND"; LUB RÓWNOWAŻNEJ
DO USTAWIENIA NA KANALE KABLOWYM
- RYUNKI ZWIĄZANE - 3/1 - 3/6

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ "KRENOM" GORZÓV WLKP, UL. WARSZKIEGO 69		Stadium	Nr. Umowy
Temat: UJECIE I STACJA UZDATNIANIA WODY W M. MOCZYDŁO MOCZYDŁO gm. BARLINEK - DZIAŁKI NR 353/11; 353/8; 353/9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE		PB	
Tytuł rys. TABLICA TG-ZESTAWIENIE		Branża: ELEKTRYCZNA Skala 1:10	
Wykonawcy opracowanie		Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Janusz Kaźmierczak upr.-inst. elektr. w zakresie pełnym	74/77/Gw LBS/IE/2102/01	
Sprawdził	inż. Lech Misiorz upr.-inst. elektr. w zakresie pełnym	19/77/Gw LBS/IE/2293/01	
			Data 11/2009