



## T241

Straz - garaz - kanak



## UWAGI

1. System sieciowy instalacji odbiorczej TN-S
2. Dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku  
szybkie wyłączenie realizowane wyłącznikami nadprądowymi i różnicowo-prądowymi, norma (PN-IEC 60364-4-47  
PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-43)
3. Konstrukcja tablicy ze skrzyniek wnekowych JP40  
typu RNW z drzwiczkami ostonowymi

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>Usługi Projektowe</div></div> <div><div>mgr inż. arch. BARBARA GARNCARZ</div><div>71-771 Szczecin ul. Słowacka 11a/4</div></div>																			
Temat:										mgr inż. arch. BARBARA GARNCARZ									
DOKOŃCZENIE INWESTYCJI PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GIMNNE CENTRUM RATOWNICTWA W BARLINKU										USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. BARBARA GARNCARZ									
Inwestor: GMINA BARLINEK 74-320 BARLINEK ul. NIEPODLEGŁOŚCI 20										71-771 SZCZECIN UL. SŁOWACKA 11a/4									
Tytuł: WYTYCZNE PROJEKTOWE W CELU KONTYNUACJI INWESTYCJI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE										Data: 01.2011									
Tęst: SCHEMAT TABLICZY T241										Skala: 7									
Projektant: inż. Halina Rzewuska nr upr. 4/Sz/79										Nr: 7									

TEMAT										PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GIMNNE CENTRUM RATOWNICTWA									
Adres										74-320 BARLINEK ul SZPITALNA 4 DZ GEOD 565/5									
Inwestor										PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO Sp.z o.o. 74-320 BARLINEK ul SZPITALNA 4									
Tęstę rysunku										SCHEMAT TABLIC T241									
Projektant										imię i nazwisko Sz. Smodycki									
Sprawdził										uprawnienie 37/Sz/74									
Branża										podpis 7									
										Faza PB-W									
										skala Nr rys									
										Data 07.2006r									