


TG


RNW4x24



UWAGI

- System sieciowy :
  - zasileanie TN-C , - instalacja odbiornicza TN-S
- Dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku szybkie wyłączenie realizowane wyłącznikami :
  - nadprądowymi i różnicowo-prądowyminorma ( PN-IEC 60364-4-47
- PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-43)
- Dsprzet przedlicznikowy przystosować do plombowania
- Szafka pomiarowa SPP w obudowie izolacyjnej ( estrodur) wolnostojąca na fundamencie prefabrykowanym
- Tablica TG wnekowa

\* Przyłącze i SPP ujęte projektem ENEA



SCHEMAT TABLICY TG

Usługi Projektowe			
mgr inż.arch. BARBARA GARNICARZ			
71-771 Szczecin ul. Słowacka 11a/4			
Temat: DOKOŃCZENIE INWESTYCJI			
PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA W BARLINKU			
Inwestor: GMINA BARLINEK			
74-320 BARLINEK ul. NIEPODLEGŁOŚCI 20			
Typu: WYTTCZNE PROJEKTOWE W CELU KONTYNUACJI INWESTYCJI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Data: 01.2011	
Treść: SCHEMAT TABLICY TG		Składc:	
Projektant: inż. Halina Rzewuska		Nr: 2	
TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA		USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż arch. BARBARA GARNICARZ	
Adres: 74-320 BARLINEK ul SZPIRALNA 4 DZ GEOD 566/5		71-771 SZCZECIN ul. SŁOWACKA 11a/4	
Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o.		74-320 BARLINEK ul SZPIRALNA 4	
Treść rysunku: SCHEMAT TABLICY TG		Faza: PB-W	
Projektant: inż. Smolczyński		uprzedmiot: 37/Sz/74	
Sprawdził: mgr inż Z. Rzewuski		podpis: 2	
Branża: ELEKTRYCZNA		Data: 07.2006	