



T231  
Straz – piętro – dyżurka

PI = 1,2 kW  
PS = 0,8 kW

T231

RN55 3z12



## UWAGI

- System sieciowy instalacji odbiorczej TN-S
- Dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku szybkie wyłączenie realizowane wyłącznikami nadprądowymi i różnicowo-prądowymi , norma (PN-IEC 60364-4-47 PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-43)
- Konstrukcja tablicy ze skrzynek wnekowych JP40 typu RNW z drzwiczkami osłonowymi

<div><div></div><div>mgr inż arch. BARBARA GARNCARZ</div><div>71-771 Szczecin ul. Słowacka 11a/4</div></div> <div>Usługi Projektowe</div>		Temat: DOKOŃCZENIE INWESTYCJI PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RĄTOWNICTWA W BARLINKU		Data: 01.2011	
Inwestor: GMINA BARLINEK 74-320 BARLINEK ul. NIEPODLEGŁOŚCI 20		Tytuł: WYTYCZNE PROJEKTOWE W CELU KONTynuACJI INWESTYCJI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Skala: 5	
Tytuł: WYTYCZNE PROJEKTOWE W CELU KONTynuACJI INWESTYCJI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Tytuł: WYTYCZNE PROJEKTOWE W CELU KONTynuACJI INWESTYCJI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Skala: 5	
Projektant: Inż. Halina Rzewuska nr upr. 4/Sz/79		Nr: 5		5	
TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA GMINNE CENTRUM RĄTOWNICTWA		Adres 74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4 DZ. GEOD. 565/5		Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. 74-320 BARLINEK ul. SZPITALNA 4	
Treść rysunku SCHEMAT TABLIC T231		Imię i nazwisko Sz. Smolczycki		uprawnienia 37/Sz/74	
Projektant		Podpis		skala 5	
Sprawdził		mgr inż. Z. Rzewuski		206/Sz/76	
Branża ELEKTRYCZNA		Data 07.2006		5	

SCHEMAT TABLICY T231