

A

KOSTKA BETONOWA GR. 8CM

SUCHA MIESZANKA CEMANTOWO – PIASKOWA GR. 5CM

KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJACH 0 – 31.5 GR. 15CM

PIASEK ZAGĘSZCZONY DO ID = O.5 GR. 10CM

B

KOSTKA BETONOWA GR. 6CM „CEGŁA”

SUCHA MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5CM

PIASEK ZAGĘSZCZONY DO ID = 0.5 GR. 10CM

TEMAT	**REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ BARLINEK DZIAŁKI NR 751, 804/6, 804/9, 750/2**		
NAZWA RYSYNKU	**PRZEKRÓJ NORMALNY NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH**		
INWESTOR	GMINA BARLINEK		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. KRASOWSKI WITOLD		L1/84/GW
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. KRASOWSKI MACIEJ		24/ZPOL/GOK/2008
BRANŻA	SKALA	DATA	NR RYS
ARCHITEKTURA	1:25	2010	Z – 4