

### **3.4.Regulacja istniejących urządzeń sanitarnych**

W związku z budową nowej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej polbruk należy:

- a) dostosować pod względem wysokościowym poziom 5-ciu studzienek kanalizacyjnych (regulacja w granicach 10cm)
- b) przenieść dwa istniejące hydranty (usytuowane są obecnie w projektowanej jezdni) w miejsce wskazane na planie sytuacyjnym jako HP1 i HP2 (Ø 90).

### **3.5.Skrzyżowanie kanalizacji deszczowej (Ø200) z ul. Myśliborską (dz. Nr 469)**

Odcinek kolektora deszczowego od st. D1 do D2 należy ułożyć w jezdni wykopem otwartym tzw. metodą połówkową. Duże zagęszczenie istniejącego uzbrojenia w ul. Myśliborskiej wyklucza metodę przeciskową, gdyż naraża ona na uszkodzenie istniejącego uzbrojenia (patrz rys. nr 5).

Przejęcie kolektorem przez jezdnię metodą połówkową należy wykonać w ciągu nocy, gdy ruch na tej ulicy jest ograniczony do minimum.

Przejęcie przez jezdnię należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

Po wycięciu nawierzchni asfaltobetonowej piłą o szerokości pasa 1,0m należy wykonać wykop wąskoprzestrzenny umocniony. Po ułożeniu kolektora deszczowego i zagęszczeniu zasypki z piasku średnioziarnistego do wskaźnika PROCTORA=1,0 należy odtworzyć nawierzchnię stosując 100% nowych materiałów.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni:

- |   |            |
|---|------------|
| - warstwa ścieralna z asfaltobetonu               | - gr. 5cm  |
| - podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu            | - gr. 13cm |
| - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego     | - gr. 20cm |
| - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego | - gr. 10cm |

### **3.6.Włączenie kanalizacji deszczowej z ciągu pieszo-jezdnego do istn. wpustu ulicznego w ul. Myśliborskiej (dz. Nr 235 Obręb wiejski Moczkowo)**

Odcinek kolektora deszczowego od istn. wpustu ulicznego WPi-1 do studzienki D10 przebiega przez teren dz. Nr 235, której właścicielem jest Zarząd Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu (patrz rys. nr 6).

Teren robót zostanie oznakowany przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót po wcześniejszym zgłoszeniu zajęcia pasa drogowego w ZDSPwM.

Wykonawca w okresie robót wykona projekt ograniczenia ruchu na czas robót z uwzględnieniem aktualnej sytuacji ruchowej w ul. Myśliborskiej i uzgodni go z Zarządcą drogi, tj. Zarządem Dróg w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

### **3.7.Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych**

- a) Wody opadowe w ul. Wiśniowej będą odwadniane częściowo w teren (a z powierzchni 1750,00m<sup>2</sup> przez kanalizację deszczową)  
 $Q=0,175 \times 0,9 \times 1,0 \times 131 = 20,63 \text{ l/sek}$

- b) Wody opadowe z ciągu pieszo-jezdnego o powierzchni 350,00m<sup>2</sup> będą odwadniane przez kanalizację deszczową  
 $Q=0,035 \times 0,9 \times 1,0 \times 131 = 4,12 \text{ l/sek}$