

L.dz.: 14.11/2013

Barlinek dn., 02.08.2013 r.

**Zakład Ochrony Środowiska
Eko Consult Jan Sobczyński
Chwałęcice, ul. Piaskowa 3
66-415 Kłodawa**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.07.2013 r. wydajemy następujące warunki techniczne przyłączenia dla potrzeb zaopatrzenia w wodę projektowanej oczyszczalni ścieków na terenie dz. nr 5/2 obręb Dziedzice, gmina Barlinek:

1. Przyłącze wodociągowe:

- a) **Miejsce włączenia:** istniejąca sieć wodociągowa Ø 150 mm usytuowana w drodze dz. nr 106/1, oznaczona na rys. nr 1 kolorem niebieskim.
- b) **Dla potrzeb dostawy wody należy zaprojektować przyłącze wodociągowe:**
 - Włączenie poprzez zabudowę trójnika, zasuwę odcinającą zaprojektować na terenie dz. nr 5/2 w studni włączowej, przystosowanej do warunków zimowych. Przewidzieć możliwość montażu wodomierza w studni. Studnię zaprojektować bezpośrednio za granicą nieruchomości, w granicach ogrodzenia projektowanej oczyszczalni
 - Przewód z rur PE-HD typ 100 o Pnom 1,0 MPa o średnicy dostosowanej do potrzeb obiektu oczyszczalni
 - Głębokość ułożenia: **1,5 m**
- c) W celu opomiarowania pobranej wody zamontować wodomierz w studni o której mowa w pkt. 1b (np. z tworzywa sztucznego).
- d) W celu ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych, należy zaprojektować niezbędne, zgodne z normą PN-B-01706/Az:1999 „Urządzenia zabezpieczające”, instalując je za wodomierzem głównym.

2. Uwagi ogólne:

- a) Na wykonanie przyłączenia opracować projekt budowlany i przed skierowaniem do ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI W MYŚLIBORZU, przedłożyć go do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym PŁONIA Sp. z o.o. (Jeden egzemplarz projektu pozostaje w aktach Przedsiębiorstwa)
- b) Roboty zanikowe podlegają odbiorowi przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne PŁONIA Sp. z o.o. przed zasypaniem. Na odbiór robót zanikowych należy dostarczyć szkic sporządzony przez uprawnionego geodetę lub inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sporządzoną przez geodetę i zarejestrowaną w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
- c) Niniejsze warunki nie zwalniają inwestora od postępowania zgodnego z przepisami ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.
- d) Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

Załącznik:

1. Rys. nr 1 – 1 egz.


Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Kuroch

Rys. nr 1

Załącznik do WTP znak 1411/2013 z dnia 02.08.2013 r.



- Działka Inwestora



- Istniejąca sieć wodociągowa

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Kuroch



Ogrodzenie-siatka na słupkach stalowych L= 72mb + 2 bi
 Teren zielony F=265 m² trawa + szpaler roślinności zimoz
 ogrodzenia szerokości 1,0 m na długości ok.56 m
 Drogi wjazdowe okrawężnikowane szer = 3,0 m, L = 11mb
 nawierzchnia kliniec
 Droga dojazdowa S=3,50 m L =22 mb F=78 m² nawierzch
 wodociąg 32mm PE PN10 L=17 mb + studnia wodomierzc
 czepalnym DN20